



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30-85

г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 каб. № 13
(место составления акта)

« 11 » мая 20 17 г.
(дата составления акта)

16 час. 30 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 195

По адресу / адресам: г. Якутск, ул. Лермонтова, 96/1; ул. Сергеляхская, 10/2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа надзорной деятельности по г. Якутску о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановой./ выездной проверки юридического лица, предпринимателя № 195 от «19» апреля 2017 года.

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
образовательного учреждения Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №39 «Ромашка» ГО
«Город Якутск»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
по адресам: г. Якутск, ул. ул. Лермонтова, 96/1; ул. Сергеляхская, 10/2

Дата и время проведения проверки:

«26» апреля 2017г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин.
«27» апреля 2017г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин.
«02» мая 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
«03» мая 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.
«04» мая 2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«10» мая 2017г. с 11 час 00 мин. до 11 час. 15 мин.
«11» мая 2017г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 7 дней / 5 часов 15 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе надзорной деятельности по г. Якутску
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку ознакомлен (ы) : заведующая Андреева Надежда Петровна 20.04.2017г. в 16 час. 44 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Прокопьева Елена Юрьевна, инспектор отделения Отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
надзорной деятельности по г. Якутску – Государственный инспектор г. Якутска по пожарному надзору.
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и / или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

При проведении проверки присутствовали: **заведующая Андреева Надежда Петровна**
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушений	Лицо, допустившее нарушение
г. Якутск Лермонтова, 96/1		
1.	На путях эвакуации при расстановке пожарных извещателей под фальшпотолком в недоступных для просмотра местах не обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (ч.2.3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п. 13.3.11 СП 5.13130.2009)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
2.	В зданиях отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на противопожарных дверях (п. 62 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
3.	В помещениях вентиляционной камеры допускается складирование и хранение оборудования, мебели и других предметов («б» п. 23 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
4.	В противопожарном расстоянии детского сада 2-й степени огнестойкости расположен жилой дом 5-й степени огнестойкости (п. 74 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.; обязательное приложение 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п. 4.3 СП 13130.2012)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
г. Якутск ул. Сергеляхская, 10/2		
1	В местах пересечения противопожарных стен образовавшиеся отверстия не заделаны строительным раствором. (п. 21, п. 22 ППР № 390)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
2	На выходе №2 покраска стен путей эвакуации выполнена с применением горючих красок. (п. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 в РФ ППР № 390, п.6.25 СНиП 21-01-97*)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
3	На путях эвакуации допускается складирование, хранение посторонних предметов (п. 36 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна
4	В противопожарном расстоянии установлены временные строения (металлические гаражи) (п. 74 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.; обязательное приложение 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п. 4.3 СП 13130.2012)	заведующая Андреева Надежда Петровна, ответственный по ПБ Ноговицына Саргылана Ивановна

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №195 от 11.05.2017г., объяснение гр-на

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) –

Государственный инспектор по пожарному надзору г. Якутска
Прокопьева Е.Ю.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая магазином №39

(фамилия, имя/отчество, (последнее при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » мая 20 17 года,

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)