



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвиша, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.vsn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

**Предписание №195/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Детского сада обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей №39 «Ромашка» ГО «Город Якутск»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
Заведующей

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детского сада обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей №39 «Ромашка» ГО «Город Якутск»**

Андреевой Надежде Петровне

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я). Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Якутска по пожарному надзору № 195 от 19.04.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «26» апреля 2017г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин. «27» апреля 2017г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин. «02» мая 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. «03» мая 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. «04» мая 2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «10» мая 2017г. с 11 час 00 мин. до 11 час. 15 мин. «11» мая 2017г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин мин. плановая, выездная проверка государственным инспектором о пожарной безопасности отдела НД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Прокопьевой Еленой Юрьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов).

**в отношении МБДОУ детского сада обще развивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей №39 «Ромашка» ГО «Город Якутск»**

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))
расположенного по адресу: : г. Якутск, ул. ул. Лермонтова,96/1; ул. Сергеляхская, 10/2

совместно заведующей Андреевой Надеждой Петровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	г. Якутск Лермонтова,96/1			
1.	На путях эвакуации при расстановке пожарных извещателей под фальшпотолком в недоступных для просмотра местах не обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя	(ч.2.3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008г.; п. 13.3.11 СП 5.13130.2009)	До 01.08.2017г.	

2.	В зданиях отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на противопожарных дверях (п. 62 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	(ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	До 01.08.2017г.
3.	В помещениях вентиляционной камеры допускается складирование и хранение оборудования, мебели и других предметов	(«б» п. 23 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	До 01.08.2017г.
4.	В противопожарном расстоянии детского сада 2-й степени огнестойкости расположен жилой дом 5-й степени огнестойкости	(п. 74 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.; обязательное приложение 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п. 4.3 СП 13130.2012)	До 01.08.2017г.
г. Якутск ул. Сергеляхская,10/2			
5.	В местах пересечения противопожарных стен образовавшиеся отверстия не заделаны строительным раствором.	(п. 21, п. 22 ППР № 390)	До 01.08.2017г.
6.	На выходе №2 покраска стен путей эвакуации выполнена с применением горючих красок.	(п. 1 ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 в РФ ППР № 390, п.6.25 СНиП 21-01-97*)	До 01.08.2017г.
7.	На путях эвакуации допускается складирование, хранение посторонних предметов	(п. 36 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	До 01.08.2017г.
8.	В противопожарном расстоянии установлены временные строения (металлические гаражи)	(п. 74 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.; обязательное приложение 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; п. 4.3 СП 13130.2012)	До 01.08.2017г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному
(должность, фамилия и инициалы)

надзору – инспектор отдела надзорной деятельности
(государственного инспектора по пожарному надзору)
и профилактической работы по г. Якутску ГУ УНД и ПР
МЧС России по РС (Я) Прокопьева Е.Ю.



« 11 » мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Е.Ю. Прокопьева
(подпись)

« 11 » мая 20 17 г.

Заведующий отделом ИИД Якутска
(должность, фамилия, инициалы)